



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026/3.Н.00201
(номер сертификата соответствия)

019156
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Реквизиты по запросу

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Реквизиты по запросу

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/3 выдано 18.12.2014 г. Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция покрытия блок-контейнера марки Containex с каркасом из стального S-образного профиля (толщ. не менее 3 мм) по периметру образца и поперечными элементами из древесины (сечение не менее 100 x 40 мм), нижней (внутренней) обшивкой из

код ОК 005 (ОКП)
52 8100

ЛДСП (толщ. 10 мм), слоем пароизоляционной пленки ПВХ (толщ. 120 мк), минераловатным утеплителем плотностью 15 кг/м³ (толщ. не менее 100 мм) и верхней (наружной) обшивкой из стального листа (толщ. 0,6 мм), выпускаемого по ТУ 5281-001-81572899-2011. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России
9406

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости образца покрытия блок-контейнера составляет RE 15 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 50 кг/м² (без учета собственного веса).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014 г.

Протокол испытаний № 06 сд/ск/ас-2016 от 11.02.2016 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». Свидетельство о подтверждении компетентности №

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2016 по 17.02.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский