



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026/3.Н.00200  
(номер сертификата соответствия)

019155  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Реквизиты по запросу  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Реквизиты по запросу  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Конструкция стены несущей из панелей трехслойных стеновых (толщина не менее 71 мм) с минераловатным утеплителем (толщина не менее 60 мм), наружной стальной обшивкой и внутренней обшивкой из ламинированной ДСП для разборных блок-контейнеров марки Containex, выпускаемых по ТУ 5281-001-81572899-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 8100  
код ТН ВЭД России 9406

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости образца конструкции несущей стены из панелей трехслойных стеновых (толщина не менее 71 мм) составляет EI 15.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 05 сд/ск/ас-2016 от 11.02.2016 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2016 по 17.02.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский